



Centro Direzionale Isola C/1
80143 - Napoli
Fax: 081. 2277280
Tel. Centralino 081.2277.111
acquaacampania@pec.it

Società per Azioni
Sede legale in Napoli
Centro Direzionale Isola C/5
Capitale Sociale € 4.950.000,00 i.v.
Registro delle Imprese di Napoli
Codice Fiscale e Partita Iva 06765250631
R.E.A. Napoli 520104

Napoli, 27 Marzo 2024

Comune di Aversa (CE)
Ufficio Tecnico
Polizia Municipale

Comune di Frattaminore (NA)
Ufficio Tecnico
Polizia Municipale

Acquedotti SCPA
Acquedotto di Sant'Arpino
Ufficio Tecnico

Comune di Succivo (CE)
Ufficio Tecnico
Polizia Municipale

Comune di Crispano (NA)
Ufficio Tecnico
Polizia Municipale

Comune di Caivano (NA)
Ufficio Tecnico
Polizia Municipale

Regione Campania
Staff 50.17.92
Impianti e reti del Ciclo Integrato
delle Acque di rilevanza regionale
Ing. Rosario Manzi
staff.ciclointegratoacqua@pec.regione.campania.it

GOPER/AP/0434/24

OGGETTO: Acquedotto della Campania Occidentale –Intervento di manutenzione straordinaria a carico del sistema idrico Santa Sofia.

Con la presente si comunica che, dalle ore 15,00 alle ore 22,00 del giorno martedì 9 aprile p.v. (e comunque sino al termine dell'intervento) saranno eseguite alcune improcrastinabili lavorazioni di manutenzione straordinaria a carico della Rete Idrica di Santa Sofia.

In concomitanza con le citate lavorazioni, non sarà garantita l'erogazione idrica o si potranno verificare riduzioni delle pressioni di consegna alle utenze in corrispondenza dei seguenti nodi acquedottistici:

1. Comune di Sant'Arpino – presa di via de Gasperi e presa S.P. Aversa - Caivano;
2. Comune di Aversa – presa "Aversa – angolo Cesa";

3. Comune di Frattaminore – tutti i nodi di consegna idrica;
4. Comune di Succivo - tutti i nodi di consegna idrica;
5. Comune di Crispano - tutti i nodi di consegna idrica;
6. Comune di Caivano - tutti i nodi di consegna idrica;
7. Regione Campania -- nodo di Rotondella DN 600.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Acqua Campania S.p.A.

Gestione Operativa

Il Responsabile

(Ing. Alfredo Postiglione)

